

Wieluń, 17.04.2020 r.

NW – 84/7/ 536/2020

Gmina Wieluń
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

**Dotyczy: wydania warunków technicznych do projektowania
budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wieluńskiej
w Kurowie gm. Wieluń**

KANALIZACJA CIŚNIENIOWA

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z ul. Wieluńskiej w Kurowie przewidzieć do istniejącej studzienki rewizyjnej o rzędnych 177,40/175,66 m.n.p.m. znajdującej się na czynnym kanale sanitarnym Ø 200 mm PCV w ul. Wieluńskiej w Kurowie gm. Wieluń.
2. Należy projektować rurociąg tłoczny z rur z PEHD zgrzewanych mufami elektro-oporowymi o średnicach nie mniejszych od Ø 90 mm.
3. Rurociąg ciśnieniowy projektować z jednolitym spadkiem do projektowanej studzienki rozprężnej Ø 1000 mm na projektowanym rurociągu umożliwiając spust cieczy i prawidłową konserwację rurociągu

Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od dnia ich wydania

Zabrania się wprowadzania wód odpadowych do kanalizacji sanitarnej. Projektant po sporządzeniu dokumentacji technicznej przedłoży w/w dokumenty do uzgodnienia w tutejszym przedsiębiorstwie.

Za wydanie warunków technicznych należy wnieść opłatę w kasie tutejszego przedsiębiorstwa w kwocie 53,00 zł – kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT – 23%

MISTRZ UJĘĆ WODY
w Zakładzie Wod.-Kan.

mgr Paweł Misiak