

GMINA WIELUŃ
PLAC KAZIMIERZA WIELIEGO 1
98-300 WIELUŃ

Dotyczy : Warunków technicznych na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kurów, ul. Wieluńska gmina Wieluń. Lokalizacja projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej (dz. nr ewid. 640).

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004 r. poz. 1156) i Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747), Zakład Eksploatacji Wodociągów ustala następujące warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej w miejscowości Kurów gmina Wieluń:

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. Sieć wodociągową projektować z rur PEHD Ø 110.
2. Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej projektować w miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej poprzez wmontowanie trójnika kołnierзовego wraz z zasuwami odcinającymi i skrzynkami do zasuw.
3. Trasę sieci wyposażyć w hydranty naziemne Ø 80.
4. Przedłużone odcinki zakończyć zaślepionym trójnikiem w kierunku dalszej rozbudowy.
5. Przed przystąpieniem do pracy należy:
 - Dokumentację projektową opracowaną w czterech jednobrzmiących egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w tutejszym zakładzie.
 - Przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwych organów na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 - Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, Inwestor zobowiązany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej odcinka wodociągu jednostce geodezyjnej.

Kierownik do spraw eksploatacji

Korbiel
Maciej Korbiel