

7.	1.16	Komunikacja i hall	236,9	-	-	3		711	-	711	3	Zespół nawiewno-wywiewny ZNW4 z centralą wentylacyjną z rekuperacją typu MCKS011240 o wydajności 1200 m ³ /h
8.	1.27	Komunikacja i schody	109,2	-	-	3		328	-	328	3	
9.	1.30	Sala konferencyjna	156,0	30	30	-	900	-	921	1039	5,9	Zespół nawiewno-wywiewny ZNW5 z centralą wentylacyjną z rekuperacją o wydajności 1200 m ³ /h
10.	1.31	Biuro I	44,7	2	30	-	60	-	-	60	1,3	
11.	1.34	Biuro II	51,6	2	30	-	60	-	-	60	1,2	
12.	1.35	Biuro III	51,0	2	30	-	60	-	-	60	1,2	
13.	0.01	Hall główny	488,0	-	-	1,5	-	732	-	732	1,5	Zespół nawiewno-wywiewny ZNW6 z centralą wentylacyjną z rekuperacją o wydajności 1200 m ³ /h
14.	0.03	Zespół kasowy	30,0	-	-	2	-	60	-	60	2	
15.	0.04	Szatnia ogólna	139,0	-	-	2	-	278	-	278	2	
16.	0.05	Zaplecze szatni	29,0	-	-	2	-	58	-	58	2	
17.	1.02	Pom. catering	227,1	-	-	3	-	681	-	681	3	Zespół nawiewno-wywiewny ZNW7 z centralą wentylacyjną z rekuperacją o wydajności 1200 m ³ /h
18.	1.03	Bufet	42,0	-	-	4	-	168	-	168	4	
19.	1.04	Zaplecze bufetu	43,5	-	-	4	-	174	-	174	4	
20.	1.05	Zmywalnia	21,6	-	-	5	-	108	-	108	5	
21	1.06	Magazyn produktów	19,5	-	-	3	-	58	-	58	3	
										1189	1189	