21	0.55	Szatnia IV	136,8	-	-	4	-	547	-	-	547	4	dachowym typu DAS200 o wydajności 1143 m^3/h
											1143		
22.	0.45	Pom. masażu I	36,0	-	-	5	-	180	-	-	180	5	Zespół wywiewny mechaniczny WD8 z wentylatorem dachowym typu DAS200 o wydajności 1143 m^3/h
23.	0.46	Szatnia II	136,8	-	-	4	-	547	-	-	547	4	
24.	0.41	Szatnia I	104,0	-	-	4	-	416	-	-	416	4	
											1143		
25.	0.36	Umywalki i natryski	42,2	-	-	5	-	211	-	-	211		Zespół wywiewny mechaniczny WD9 z wentylatorem dachowym typu DAS160 o wydajności 261 m^3/h
26.	0.37	WC	20,2	-	50	-	50	-	-	-	50		
											261		
27.	0.42	Natryski	31,7	-	-	5	-	158	-	-	158	5	Zespół wywiewny mechaniczny WD10 z wentylatorem dachowym typu DAS160 o wydajności 574 m^3/h
28.	0.43	WC dla nps	18,2	-	50	-	50	-	-	-	50	2,7	
29.	0.44	WC	9,6	-	50	-	50	-	-	-	50	5,2	
30.	0.47	Natryski	43,2	-	-	5	-	216	-	-	216	5	
31.	0.48	WC	6,6	-	50	-	50	-	-	-	50	7,6	
32.	0.49	WC	6,6	-	50	-	50	-	-	-	50	7,6	
											574		