| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | dachowym typu DAS160 o wydajności 210 m³/h |
| | | | | | | | | | | | 210 | | |
| 10. | 0.23 | Toalety damskei | 42,3 | - | 4 x 50 | - | 200 | - | - | - | 200 | 4,7 | Zespół wywiewny mechaniczny WD4 z wentylatorem dachowym typu DAS160 o wydajności 200 m3/h |
| 11. | 0.27 | WC personelu | 17,7 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | 50 | 2,8 | Zespół wywiewny mechaniczny WD5 z wentylatorem dachowym typu DAS160 o wydajności 170 m³/h |
| 12. | 0.28 | Pom. porządkowe | 12,0 | - | - | 10 | - | 120 | - | - | 120 | 10,0 | |
| | | | | | | | | | | | 170 | | |
| 13. | 0.51 | Natryski | 31,7 | - | - | 5 | - | 158 | - | - | 158 | 5 | Zespół wywiewny mechaniczny WD6 z wentylatorem dachowym typu DAS160 o wydajności 574 m³/h |
| 14. | 0.52 | WC dla nps | 18,2 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | 50 | 2,7 | |
| 15. | 053 | WC | 9,6 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | 50 | 5,2 | |
| 16. | 0.56 | Natryski | 43,2 | - | - | 5 | - | 216 | - | - | 216 | 5 | |
| 17. | 0.57 | WC | 6,6 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | 50 | 7,6 | |
| 18. | 0.58 | WC | 6,6 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | 50 | 7,6 | |
| | | | | | | | | | | | 574 | | |
| 19. | 0.50 | Szatnia III | 104,0 | - | - | 4 | - | 416 | - | - | 416 | 4 | Zespół wywiewny mechaniczny WD7 z wentylatorem |
| 20. | 0.54 | Pom. masażu II | 36,0 | - | - | 5 | - | 180 | - | - | 180 | 5 | |