



- U W A G I:
1. Uziom należy układać na głębokości 1m, w odległości 1m od fundamentów budynku.
  2. Zwody na dachach należy montować na uchwytych odstępowych z obciążnikami betonowymi minimum 15cm nad dachem budynku.
  3. Złącza kontrolne należy umieścić w gruncie w atestowanych skrzynkach łączowych. Pod skrzynką musi być rodzimy grunt w celu odwodnienia.
  4. Ze względów estetycznych przewody odprowadzające należy prowadzić w rurkach z pcv o średnicy minimum 16mm, ułożonych w ścianie. Dotyczy to odcinków od złącza kontrolnego do połaci dachowej (zgodnie z rysunkami instalacji odgromowej).
  5. Przy zwodach pionowych krótkich (przy wentylatorach dachowych i wywiewkach metalowych) musi być zachowany odstęp izolacyjny 40cm.

Temat	Projekt budowlany instalacji elektrycznej			
Obiekt	Hala Sportowa z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Wieluniu			
Projektował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. 1058 A.IV-7342-4/94 ŁOD/IE/8217/08		
Sprawdził	inż. Jan Kaczmarek	upr. 481/84/WŁ ŁOD/IE/3664/03		
Nazwa	Instalacja odgromowa - rzut pionowy		12.2016	1:200 Rys.6