



UWAGA:

Na odstłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ; L=1,0m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO I TELEFONICZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI

Lokalizacja:	DĄBROWA, gm. Wieluń; WIELUŃ obręb 3 i 4		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1		
Jednostka projektowa:	BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18	Skala ---	
Projektant:		Podpis	Data 10.2010r.
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA			
Sprawdzający:	mgr inż. JERZY PROKOPCZYK		Nr rys. 5