

	Uzbrojenie słupa P1g, P2g, PS1g, PS2g, PS3g, NS1g, N1g, N2g, N3g, N4g, Og, ONg, Kg z głowicami kablowymi	LSNS-og 120(70) [240]	str. 28
--	---	--	------------

Zestawienie materiałów

UWAGA:

W () przedstawiono ilości zmienne dla przypadku z dodatkowym kompletem głowic kablowych.

9	Śruba oc. z nakr. podkł. okr. i spręż.	M10×25	10 (18)	szt.	PN-85/M-82105	0,04	połączenie uziemienia dodatkowego
8	Zacisk tulejowy	ZUP-12	8(12)		ZMER 651272	0,021	
7	Przewód	AFL-6 70	2(3)	m	-	0,27	
6	Połączenie uziemienia		1	kpl.	LSNS 120(70)[240] tom I str. 267 ÷ 275	<input type="checkbox"/>	
5	Uziom	<input type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
4	Śruba dwustronna	M16×350 M16×420	2		rys. 4855	0,71 0,81	zardzie o Dw=
3	Element mocujący	EMs-1	1(0)	szt.	rys. 4853	2,4	
2	Element zamocowania ograniczników przepięć	EOs-3	1(2)		rys. 4881	8,9	
1	Śłup krańcowy	K-□/□				str. 84	
	Śłup odporowo narożny	ON-□/□				str. 73	
	Śłup odporowy	O-□/□				str. 73	
	Śłup narożno-skrzyżowaniowy	NS1-□/□				str. 41	
		N4-□/□				str. 66	
		N3-□/□				str. 61	
	Śłup narożny	N2-□/□	1	kpl.	LSNS 120(70) [240] - tom I	str. 57	<input type="checkbox"/>
		N1-□/□				str. 51	
		PS3-□/□				str. 48	
	Śłup przelotowo-skrzyżowaniowy	PS2-□/□				str. 45	
		PS1-□/□				str. 41	
	Śłup przelotowy	P2-□/□				str. 37	
		P1-□/□				str. 33	

KONSTRUKCJE

⑦	Zawieszenie przelotowe mostka - izolator z trzonem	M24×62	ZM	(1)	LSNS120(70)[240] tom I str. 254	<input type="checkbox"/>	dla Kg w przyp. 2-go kpl. głowic
⑥	Zacisk Al odgałęźny nakł.-zapras. dla przewodu głównego/odgał.	70²/70²	50912.02 02	3(8)	BELOS-PLP	0,68	
		120²/70²	50912.04 02			0,66	
		120²/120²	50912.04 04			0,62	
		240²/120²	50943.0604			1,83	
		240²/240²	50943A.06 06			1,97	
		35÷ 95	SPIN 383			0,25	
⑤	Zacisk odgałęźny dla przewodu głównego i odgał.		SL 8.21	3(8)	SINEMA ENSTO POL GPH DEKAR	0,28	
		35÷120	025150/2ALU			<input type="checkbox"/>	
			0-186			0,216	
						<input type="checkbox"/>	
④	Zacisk AL zapras. płaski, prosty	AFL-6 240mm²	50533.06	3(8)	BELOS	<input type="checkbox"/>	otworowanie wg. str. 149
		AFL-6 120mm²	50522.04			<input type="checkbox"/>	
		AFL-6 70mm²	50511.02			<input type="checkbox"/>	
③	Przewód	<input type="checkbox"/>		14 (28)	m	<input type="checkbox"/>	dobrac do odgałęzienia
②	Ogranicznik przepięć	GXE 21/10		1(2)	kpl.	str. 144	
①	Zamocowanie kabla na słupie			1(2)	kpl.	str. 145 ÷ 147	
①	Głowice napowietrzne	QTII typ 93-EB63-2 prod 3M1(2)				dobór str. 150 ÷ 152	

APARATURA I OSPRZĘT

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Jedn.	Producent nr katalogowy, normy, str., rysunku.	Masa jedn. [kg]	Uwagi

06.20126-adoptował:



Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji
i Urządzeń Elektrycznych "STELEN"